



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

пр. Ленина д.40, г.Тула, 300041  
Телефон: (4872) 36-26-35, Факс: (4872) 36-26-55  
E-mail: priok@gosnadzor.ru  
http://www.priok.gosnadzor.ru  
ОКПО 61840748, ОГРН 10907154013461  
ИНН/КПП 7107516785/710701001

Генеральному директору  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«Калугаэнерго-финанс»  
Д.А. Кокурину

ул. Глаголева, д. 3, оф.625, г. Калуга,  
Калужская область, 248021,  
тел. 8(4842)21-19-99

от 07.09.2020 № 231-9126  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_


Г О расширении видов деятельности  
электротехнической лаборатории   
лаборатории

Приокское управление Ростехнадзора рассмотрело Ваше обращение по внесению изменений в перечень разрешенных измерений и (или) испытаний (Приложение к письму № 1-06-12/25622 от 16.11.2018 г.) в части расширения видов деятельности электротехнической испытательной лаборатории, зарегистрированной в Приокском управлении Ростехнадзора за № А09-18-0565 от 13.11.2018 г.

Приокское управление Ростехнадзора приняло решение о внесении изменений (дополнений) в перечень разрешенных измерений и (или) испытаний (Приложение к письму № 1-06-12/25622 от 16.11.2018 г).

Перечень разрешенных измерений и (или) испытаний:

1. Испытание повышенным напряжением электрооборудования и кабелей напряжением до 20 кВ.
2. Испытание и проверка разъединителей напряжением до 20 кВ.
3. Испытание масляных и вакуумных выключателей напряжением до 20 кВ.



В.С. Гаврюченков

А.И. Миллер  
(4872)311904